



RÁCKEVE VÁROS JEGYZŐJE

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Telefon: 24/523-333, fax: 24/422-521
e-mail: jegyzo@rackeve.hu



Ráckeve a Kultúra
Magyar Városa
2010

Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 - 16.00

KÖZLEMÉNY ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓBA VALÓ BETEKINTÉS LEHETŐSÉGEIRŐL

Az ügy iktató száma: 8-167/2018

Az ügy tárgya: Adragora Kft. (1126 Budapest, Dolgos u. 2. 5. ép. III/16.; Cg.: 01-09-301700) Ráckeve külterület 0481/33-36. hrsz.-ú ingatlanokra tervezett napelemes kiserőmű és négy betonházas transzformerállomás létesítésére vonatkozó előzetes eljárás megindítása

Tisztelt Ráckevei Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Erdi Járási Hivatala megküldte Önkormányzatunknak az Adragora Kft. Ráckeve külterület 0481/33-36. hrsz.-ú ingatlanokra tervezett napelemes kiserőmű és négy betonházas transzformerállomás létesítésére vonatkozó kérelmét és az előzetes vizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció)

A Dokumentáció elérési lehetősége:


<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-erdi-jarasi-hivatal-kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly-pe-ktf-28640-1-2018>

Aki nem tudja a fenti oldalon megtekinteni, a Ráckevei Polgármesteri Hivatal (2300 Szent István tér 4.) II./215. hivatali helyiségében betekinthez a dokumentációba.

Ügyfélfogadási idő:
hétfő, szerda: 08.00-16.00
péntek: 08.00-12.00

Ráckeve, 2018. október 9.

Tisztelettel:



dr. Kereszturi Zita
jegyző



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
ÉRDI JÁRÁSI HIVATALA

K Ö Z L E M É N Y

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: Az **ADRAGORA Kft.** (1126 Budapest, Dolgos u. 2. 5. ép. III/16.; Cg.: 01-09-301700) kérelmére indult – a Ráckeve, külterület 0481/33–36 hrsz.-ú ingatlanokra tervezett napelemes kiserőmű és négy betonházas transzformátorállomás létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás, a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) a) pontja, illetve 3. mellékletének 128. pontja alapján.

Az ügy iktató száma: PE-06/KTF/28640/2018.

Az eljárás megindításának napja: 2018. október 3.

Az ügyintézési határidő: 45 nap.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének és szünetelésének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Marlyin Kádár Enéh
Tel: (06-1) 478 4558

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

A Ráckeve külterületére, a Ráckevei (Soroksári)-Dunától keletre eső városrészbe, a 0481/33–36 hrsz.-ú ingatlanokra 8184 db napelemet, 53 db invertert, és négy betonházas transzformátorállomást kívánnak telepíteni: 2 hónapos munkavégzéssel. A tervezési terület kivett, ipari park besorolású területen fekszik, nagysága 4 ha 7484 m².

A termelői tulajdonú kapcsolóállomást termelői vezetékkel tervezik összekötni a Ráckeve–Apaj megnevezésű 22kV-os hálózat Ráckeve, 0481/30 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő oszlopával, melyhez az oszlop cseréje is szükséges. A körülbelül 430 méter hosszú termelői földkábel a Ráckeve 0481/23 és 0481/30 hrsz.-ú ingatlanokon tervezik átvezetni.

A tervezéssel érintett terület az 51 számú főútról a Dülő úton keresztül közelíthető meg.

Az érintett ingatlanok:

Ráckeve külterület 0481/33–36, valamint a 0481/23 és 0481/30 hrsz.-ú ingatlanok.

A létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:

Ráckeve Város közigazgatási területének egy része.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Járási Hivatal) az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint:

- jelentős környezeti hatások feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;
- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

A Járási Hivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Járási Hivatalhoz észrevételt lehet tenni.

A Járási Hivatal a közleményt a honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek>), valamint a hivatalában közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-erdi-jarasi-hivatal-kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly-pe-ktf-28640-1-2018>

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Járási Hivatal Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.